

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №1 «РОСИНКА»**  
2 микрорайон, 26, г. Козьмодемьянск. Республика Марий Эл, 425350  
E-mail: [rosinka\\_dou@mail.ru](mailto:rosinka_dou@mail.ru), тел/факс 8(83632) 7-79-38, <http://rosinkadou.ucoz.org>

---

Исходящее № 30 от 13.10.2025 г


Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным  
ситуациям и ликвидации последствий  
стихийных бедствий Отдел надзорной  
деятельности и профилактической работы  
Юринского и Горномарийского МР  
и городского округа «Город Козьмодемьянск»

Инспектору отдела надзорной деятельности  
и профилактической работы Юринского и  
Горномарийского муниципальных районов  
и городского округа «Город Козьмодемьянск»  
управления надзорной деятельности и  
профилактической работы Главного управления  
МЧС по Республике Марий Эл Урзову К.С.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 «Росинка» предоставляет Вам информацию по Акту профилактического августа обязательного визита от 7 августа 2025г № 2507/004-12/6-ВО/А

- П.1 Запоры (замки) на двери зального помещения, не обеспечивается возможность свободного открывания изнутри без ключа. Нарушение устранено. Фото в приложении к данному документу.
- П.2. На путях эвакуации на 2 этаже в месте расположения огнетушителя отсутствуют знаки пожарной безопасности обозначающие места размещения стоянки мобильных средств пожаротушения (огнетушители). Нарушение устранено. Фото в приложении к данному документу.
- П.3. Не обеспечено устройство для самозакрывания на двери эвакуационного выхода в западной части здания. Нарушение устранено. Фото в приложении к данному документу.
- П.4. Средства обеспечения пожарной безопасности (система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией при пожаре) эксплуатируется сверх срока службы установленного изготовителем (поставщиком) при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможной дальнейшей эксплуатации указанных средств. Нарушение устранено. Копия документа в приложении к данному документу.
- П.5. На объекте защиты с массовым пребыванием людей не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека не менее 1 средства индивидуальной защиты на каждого дежурного. Нарушение устранено. Фото в приложении к документу.

Приложение: в электронном виде фото устранения нарушений, документ по п.4.

Заведующий МДОУ детский сад №1 «Росинка»  О.Л. Козлова