

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«17» июля 2025 г., 12250061000218626444
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Юринского и Горномарийского МР и
городского округа "Город Козьмодемьянск"**
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«07» августа 2025 г., 15 час. 30 мин. № 2507/004-12/6-ВО/П
(дата и время составления предписания)

РМЭ, г. Козьмодемьянск, ул. Чернышевского, д. 27
(место составления предписания)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от «17» июля 2025 г., № 2507/004-12/6-ВО/Р, учетный номер проверки 12250061000218626444.
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Профилактический визит проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Урзов Константин Сергеевич – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Юринского и Горномарийского муниципальных районов и городского округа "Город Козьмодемьянск" управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл (государственный инспектор горсда (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должность (число, том (инспектор, в том числе руководитель группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с подложным о виде контроля)

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):

1. Респ Марий Эл, г Козьмодемьянск 2 микрорайон, д. 26

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 1 "РОСИНКА"
ИНН 1217002622, адрес регистрации юридического лица: 425350, РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ, КОЗЬМОДЕМЬЯНСК, МКР 2-Й, Д.26

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «25» июля 2025 года, 15 час. 00 мин.

по «07» августа 2025 года, 15 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

03 час 30 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

- запоры (замки) на двери зального помещения, не обеспечивается возможность свободного открывания изнутри без ключа, в нарушении п.26 Постановления правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил

противопожарного режима в Российской Федерации». Место выявления нарушения: РМЭ, г.Козьмодемьянск, 2-й мкр. д.26

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 26 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:
Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, технических помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Срок устранения нарушения:
13.10.2025

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
Предлагаем выполнить требования пожарной безопасности в полном объеме, а также одним из условий предусмотренных частью 1 статьи 6 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", на усмотрение контролируемого лица

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
Документы подтверждающие выполнение требования пожарной безопасности с приложение фотоматериалов свидетельствующих о выполнении предложенного мероприятия

На путях эвакуации на 2 этаже в месте расположения огнетушителя отсутствуют знаки пожарной безопасности обозначающие места размещения стоянки мобильных средств пожаротушения (огнетушители).. Место выявления нарушения: РМЭ, г.Козьмодемьянск, 2-й мкр. 26

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 36 Правил, Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения.

Срок устранения нарушения:
13.10.2025

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
Предлагаем выполнить требования пожарной безопасности в полном объеме, а также одним из условий предусмотренных частью 1 статьи 6 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", на усмотрение контролируемого лица

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
Документы подтверждающие выполнение требования пожарной безопасности с приложение фотоматериалов свидетельствующих о выполнении предложенного мероприятия

Не обеспечено наличие устройства для самозакрывания на двери эвакуационного выхода в западной части здания. Место выявления нарушения: РМЭ, г. Козьмодемьянск, 2-й мкр., д.26

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 14 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.

Срок устранения нарушения:
13.10.2025

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
Предлагаем выполнить требования пожарной безопасности в полном объеме, а также одним из условий предусмотренных частью 1 статьи 6 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", на усмотрение контролируемого лица

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
Документы подтверждающие выполнение требования пожарной безопасности с приложение фотоматериалов свидетельствующих о выполнении предложенного мероприятия

На объекте защиты с массовым пребывание людей не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека не менее 1 средства индивидуальной защиты на каждого дежурного. Место выявления нарушения: РМЭ, г.Козьмодемьянск, 2-й мкр, д.26

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 30 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:
На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

Срок устранения нарушения:
13.10.2025

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
Предлагаем выполнить требования пожарной безопасности в полном объеме, а также одним из условий предусмотренных

частью 1 статьи 6 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", на усмотрение контролируемого лица


Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Документы подтверждающие выполнение требования пожарной безопасности с приложение фотоматериалов свидетельствующих о выполнении предложенного мероприятия

Целью проверки является выявление нарушений обязательных требований к зданиям, строениям, сооружениям, информационно-правовым актам и его структурной единицы, которым установлено парциальное обязательное требование, сведений, подтверждающих выполнение парциального обязательного требования, с предоставлением в распоряжение административных документов, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является объектом проверки в соответствии с требованиями Федерального закона "О государственном противопожарном надзоре (пожарной охране), являющихся предметом профилактического визита (сроки устранения нарушения)

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Юринского и Горномарийского муниципальных районов и городского округа "Город Козьмодемьянск" управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)) Урзов Константин Сергеевич

(должность, фамилия, имя, отчество инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Урзов Константин Сергеевич - Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Юринского и Горномарийского муниципальных районов и городского округа "Город Козьмодемьянск" управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)), телефон: 88362693281, e-mail: und@12.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (полное имя) лица, подписавшего документ, с указанием должности, непосредственно подписавшего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (полное имя) представителя контролируемого лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» 20__ г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://kad.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

